



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 24 stycznia 2022 r.

PRO.DWP.660.39.2022.016921.22.ZD

**Spółdzielnia Mieszkaniowa Mokotów
Administracja Osiedla Dąbrowskiego
ul. Łowicka 10
02-574 Warszawa**

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Dąbrowskiego 84a i ul. Łowicka 10 w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Odpowiadając na pisma z dnia 03.01.2022 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- a. Indywidualne rozliczanie za zużytą wodę ww. budynku przy ul. Dąbrowskiego 84a w łącznej ilości 2,71 dm³/s na cele socjalno - bytowe będzie możliwe z istniejącego przyłącza wodociągowego DN 80, na podstawie wskazań wodomierza głównego zamontowanego w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na terenie dz. nr ew. 108/31 z obrębem 1-01-17.
- b. Indywidualne rozliczanie za zużytą wodę ww. budynku przy ul. Łowickiej 10 w łącznej ilości 2,71 dm³/s na cele socjalno - bytowe będzie możliwe po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Dąbrowskiego lub DN 150 w ul. Łowickiej.
- c. Nie wyrażamy zgody na przełączenie zasilenia w wodę istniejącego budynku przy ul. Łowickiej 10 do istniejącego przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę do budynku przedszkola przy ul. Dąbrowskiego 84.

2. Warunki dodatkowe

- a. Na przyłącze wodociągowe należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE NATURALNIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;
www.mpwik.com.pl

Spółka wpisana do KRS-0000146138 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest
dokumentacja Spółki; kapitał zakładowy Spółki: 2 734 575 100, 00 zł. (wypłacony w całości)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758; nr rachunku: 04 1020 10 55 0000 9102 0022 4303



- oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o załączone dane.
- b. W dokumentacji należy pokazać kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę budynku.
 - c. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
 - d. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
 - e. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana jest istniejąca zabudowa i projektowane będzie uzbrojenie.
 - f. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym należy sprawdzić w terenie.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEŃ
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Grzegorz Piechota

Do wiadomości:

- 1. Archiwum II (15553)

Załączniki:

- 1. Dane techniczne wodociągowe