



POZIOM PORÓWNAWCZY		95.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		110.20	110.19
RZĘDNA OSI PRZEWODU		108.20	108.20
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		2.00	1.99
SPADKI, DŁUGOŚCI		2%	18.55m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø63x5,8mm PE100 RC SDR11 L=18.55m	
ODCINKI		1.70	6.55
ODLEGŁOŚCI		0.00	18.55
NAWIERZCHNIA		Trawnik	

POZIOM PORÓWNAWCZY		95.00m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.		110.20	110.19
RZĘDNA OSI PRZEWODU		108.20	108.20
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU		2.00	1.99
SPADKI, DŁUGOŚCI		2%	18.55m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		ø90x8,2mm PE100 RC SDR11 L=87.65m	
ODCINKI		54.70	14.60
ODLEGŁOŚCI		0.00	87.65
NAWIERZCHNIA		Chodnik z kłstki betonowej	

- UWAGA:
1. Zagłębienie istniejącego uzbrojenia podziemnego przyjęto na podstawie danych z mapy do celów projektowych –dot. sieci kanalizacji sanitarnej i sieci ciepłowniczej oraz przyjęto jako normatywne tj.:
 - istniejącą instalację wodociągową – 1,7–1,9m.
 3. W miejscu każdej kolizji rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia należy sprawdzić po dokonaniu odkrytki i zweryfikować rzeczywiste rzędne zagłębienia istniejącego uzbrojenia.
 4. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać geodezyjne tyczenie.
 5. Montaż przewodów należy wykonać na podstawie szkicu tyczenia geodezyjnego z naniesieniem kolizji.
 6. Prace w pobliżu skrzyżowania z siecią ciepłowniczą należy wykonywać pod nadzorem właściwego gestora sieci, tj. Veolia Energia Warszawa S.A.
 7. W przypadku montażu metodą wykopu otwartego należy nad przewodem ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą. Taśmę należy ułożyć 30cm ponad przewodem.

INTER-PROJEKT Daniel Klonowski, 00-384 Warszawa, ul. Dobra 5 lok.4

Nazwa zamierzenia budowlanego:
INSTALOWANIE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ UŻYTKOWANYCH BUDYNKÓW INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Nazwa obiektu budowlanego:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA ŁĄCZĄCA ISTNIEJĄCĄ KOMORĘ WODOMIERNICZĄ Z BUDYNKAMI MIESZKALNYMI WIELORODZINNNYMI PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 82Z ORAZ 82F W WARSZAWIE

Projektant:
mgr inż. Daniel Klonowski Podpis:
 Numer uprawnień budowlanych:
MAZ/0529/PWOS/10

Projektant sprawdzający:
mgr inż. Katarzyna Olszewska Podpis:
 Numer uprawnień budowlanych:
MAZ/0067/PWBS/21

Asystent:
 Podpis:

Brzozda:
SANITARNA Data sporządzenia rysunku:
30.08.2021

Tytuł rysunku:
PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Numer tomu:
 -

Rewizja:
00

Skala:
1:100/100

Numer rysunku:
PT_IS_02